



"X"

1:5



TABELA KRÓĆCÓW PODSTAWOWYCH
TABLE OF BASIC NOZZLES

Ozn. Mark	Ilość Req'd No.	Przeznaczenie Service	Przyłącza Coupling/Flange
A	1	Napełnianie Filling	Tulejka 2"NPT Sleeve 2"NPT
B	1	Odbiór fazy gazowej Uptake of gaseous phase	Tulejka 3/4"NPT Sleeve 3/4"NPT
C	1	Odbiór fazy ciekłej Uptake of liquid phase	Tulejka 1 1/4"NPT Sleeve 1 1/4"NPT
D	1	Dla wskaźnika napełnienia For level gauge	Tulejka dw=42 mm Sleeve dw=42 mm
E1,E2 E3	3	Dla zaworu bezpieczeństwa For safety valve	Tulejka 1 1/4"NPT Sleeve 1 1/4"NPT

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
TECHNICAL CHARACTERISTIC

1	Medium robocze Medium	propan,propan-butan propane, propane-butane
2	Maks. dopuszczalne ciśnienie pracy Max. allowable work. pressure	15,6 / −0,6 bar
3	Ciśnienie obliczeniowe Design pressure	15,6 / −0,6 bar
4	Ciśnienie próby hydraulicznej Hydrostatic test pressure	22,31 bar
5	Ciśnienie próby pneumatycznej Pneumatic test pressure	5 bar
6	Maks. dopuszczalna temperatura pracy Max. allowable work. temperature	40°C
7	Minimalna temperatura pracy Min.work. temperature	−40°C
8	Temperatura obliczeniowa Design temperature	40°C
9	Pojemność Capacity	32500l
10	Maks. dopuszczalne napełienie Max. allowable filling	85%
11	Przepisy projektowe i dyrektywy Design code and directives	EN 13445-3 i dyrektywa 97/23/EC EN 13445-3 and directive 97/23/EC
12	Grupa wg PED/97/23/EC Group acc. to PED/97/23/EC	1
13	Kategoria wg PED/97/23/EC Category acc. to PED/97/23/EC	IV
14	Moduł wg PED/97/23/EC Module acc. to PED/97/23/EC	G
15	Naddatek na korozję Corrosion allowance	0 mm
16	Współczynnik złącz spawanych Joint efficiency	0,85
17	Obróbka cieplna Heat treatment	nie wymagana not required
18	Odbiór Inspection by notified body	UDT
19	Oznakowanie Marking	CE



Σ≈ 6500kg

Data Date	Format Size 1:15	DESIGN ENG.	J.KONOWALCZYK	10.2010	Zastępuje – Instated of Dwg.	Format Size A3
		DRAWN BY	J.KONOWALCZYK	10.2010		
		CHECKED BY			Przynależy do – Ref. to:	
		APPROVED				

Zakłady Aparatury Chemicznej
Chemet S.A.
Tarnowskie Góry

Nr rysunku – Drawing No.: OF 08102010

Rodzaj zmiany Revisions

Znak zm. Sign.

Nazwa przedmiotu – Designation:

Naziemny zbiornik cisnieniowy na propan, propan-butan
Aboveground pressure vessel for propane, propane-butane

V=32500 L

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl